



試験検査成績書

モルケミカル株式会社 様

社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所
厚生労働大臣登録検査機関(業法・水道法)
ISO 9001認証取得(食品試験検査)

ご依頼の試験品の試験検査結果は以下のとおりです。

受付日	平成18年01月17日
試験品	アクアボンドペイント標準品 1件
検査内容	JWWA K 143:2004 附属書3 による浸出試験 コンディショニングなし

試験検査結果

項目	単位	分析結果	分析方法
味	—	異常なし	附属書17
臭気	—	異常なし	附属書18
色度	度	0.5未満	附属書19
濁度	度	0.2未満	附属書20
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5未満	附属書35
残留塩素の減量	mg/L	0.3	附属書4
フェノール類(フェノールの量に換算して)	mg/L	0.0005未満	附属書15A法
シアン化物イオン及び塩化シアン(シアン濃度として)	mg/L	0.001未満	附属書8A法
エピクロロヒドリン	mg/L	0.01未満	附属書36A法
アミン類(トリエチレンテトラミンとして)	mg/L	0.01未満	附属書22
		—以下余白—	

上記の項目について、品質規定に適合する。

備考 附属書1~附属書38は、JWWA Z 110:2004 に規定する附属書をしめす。

東京食品技術研究所 〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-19-10 (TEL 03-3934-5821, FAX 03-3934-5827)

本成績書を転載する場合は当研究所の承認をお受けください。